

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine.“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105//10.-ispr., 90/11., 16/12. i 86/12) članka 50. Statuta Gimnazije Vladimira Nazora, a u svezi s člankom 21. stavkom 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine.“, br. 92/10.) i člankom 4. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine.“, br. 116/11.), Školski odbor, na sjednici održanoj 28. siječnja 2013. godine, donio je

## P R A V I L N I K O Z A Š T I T I O D P O Ž A R A

### I. OPĆE ODREDBE

#### Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) Gimnazije Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3 (u daljem tekstu: Škola) utvrđuje:

- mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara
- provođenje unutarnjeg nadzora u svezi s mjerama zaštite od požara
- upoznavanje radnika, prigodom zapošljavanja i tijekom rada, s opasnostima od požara
- položaj radnika zaduženih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara
- položaj ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara
- dužnost radnika u slučaju nastanka požara.

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

#### Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika odnose se na radnike Škole. Treće osobe za vrijeme boravka u Školi dužne su u svezi sa zaštitom od požara pridržavati se mjera i naloga radnika Škole.

#### Članak 3.

Zaštita od požara organizira se i provodi u prostorima i okolišu Škole u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovim pravilnikom.

### II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

#### Članak 4.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara tijela i radnici Škole dužni su skrbiti da se:

- pri projektiranju građevina ili izvođenju radova na postojećim građevinama, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju građevina i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara
- osigura opskrbljenost građevina vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara
- električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u građevinama izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara

- redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja
- vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole
- osigura ovlaštenim tijelima postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana
- prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara
- zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto
- zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu
- u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata
- osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništim
- sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara
- mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.

### III. PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

#### Članak 5.

O mjerama zaštite od požara u Školi skrbi za to osposobljena osoba. Osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za poslove zaštite od požara.

#### Članak 6.

Osoba iz članka 5. ovoga pravilnika:

- brine o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara
- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
- neposredno nadzire radnike kod obavljanja poslova u svezi sa zaštitom od požara
- izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima i nepravilnostima
- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.

### IV. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

#### Članak 7.

Ravnatelj ili osoba iz članka 5. ovoga pravilnika dužna je radnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara.

Svi radnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

#### Članak 8.

Radnici Škole dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.

Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

#### Članak 9.

Nastavnici trebaju upoznati roditelje i učenike s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima Škole.

### V. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

#### Članak 10.

Hidranti i hidrantska mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe u Školi će se:

- svi hidranti obilježiti oznakama
- podzemni hidranti osigurati propisanim poklopcem, a zidni hidranti osigurati ormarićima
- svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom
- osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti,
- otklanjanje uočenih kvarova na hidrantu povjeriti stručnoj osobi
- osigurati za sve hidrante tipska spojnica promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija postaviti vidna oznaka gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u građevini.

#### Članak 11.

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled
- periodični pregled
- kontrolno ispitivanje.

#### Članak 12.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga osoba iz članka 5. ovoga pravilnika.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata
- opće stanje aparata
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila
- kompletnost aparata.

Uočene nedostatke osoba iz stavka 1. ovoga članka treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti stručnoj osobi.

#### Članak 13.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja stručnjak ovlaštene pravne osobe ili obrtnik.

#### Članak 14.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 13. ovoga pravilnika svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

#### Članak 15.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se najmanje svake pete godine.

Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom do 0.5 l.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata s CO<sub>2</sub>, obavlja se svake dvije godine.

### VI. OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ŠKOLE U SVEZI SA ZAŠTITOM OD POŽARA

#### Članak 16.

Provedba mjera zaštite od požara u Školi u obvezi je ravnatelja.

Ravnatelj:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara
- nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara
- skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara
- utvrđuje postupanje osoba koje borave u Školi kod nastanka požara
- organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara
- izvješćuje osnivača Škole o poduzetim mjerama zaštite od požara.

#### Članak 17.

U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole su dužni:

- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar
- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili osobi iz članka 5. ovoga pravilnika
- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce.

### VII. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

#### Članak 18.

Svaki radnik koji uoči požar, treba ga odmah prema svojem znanju i mogućnostima uz uporabu odgovarajućih sredstava početi gasiti, upozoriti osobe koje se nalaze u građevini zahvaćenoj požarom, odnosno o požaru izvijestiti ravnatelja i ovlaštenu osobu za zaštitu od požara te najbližu vatrogasnu postrojbu .

zahvaćenju požarom, odnosno o požaru izvijestiti ravnatelja i ovlaštenu osobu za zaštitu od požara te najbližu vatrogasnu postrojbu .

Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima.

#### Članak 19.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara: osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

#### Članak 20.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

#### Članak 21.

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u Školi izvijestiti školski odbor i osnivača.

### VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara KLASA:602-03/95-02-345 URBROJ: 2198-87-95-02 OD 9.studenog 1995. godine.

#### Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Škole.

KLASA: 602-03/13-02/02  
URBROJ: 2198-1-58-13-01

ZADAR, 28.siječnja 2013.godine



Predsjednica Školskog odbora:

*Ana Bjeliš*

Ana Bjeliš, prof.

Ovaj Pravilnik o zaštiti od požara objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 28.siječnja 2013. godine, a stupa je na snagu dana 5.veljače 2013. godine.



Ravnatelj:

*Rade Šimičević*

Rade Šimičević, prof.